

REGIONE BASILICATA

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTO DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI N.22 ALLOGGI
DI E.R.P. NEL COMUNE DI FERRANDINA IN VIA G. FALCONE

PROGETTISTA:
ING. SAVERIO DIPERNO

RUP:
ING. NUNZIO PAOLO VENEZIA

ALL. B

RELAZIONE TECNICA CALCOLO MASSA
RADIANTE

Scala FS
Data: Aprile 2017

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Piano Terra	1				
Piano Primo	1				
(P1-B2)- 17-Ripostiglio	1	2,7	1,62	4,37	51,9
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,62		
Verso ambiente (P1-B5)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,62		
(P1-B2)- 16-Corridoio	1	2,7	6,26	16,91	200,6
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,26		
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,18		
Verso ambiente (P1-B5)- 15-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,4		
Verso ambiente (P1-B5)- 16-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,07		
Verso ambiente (P1-B5)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,62		
(P1-B2)- 15-WC2	1	2,7	3,41	9,21	428,5
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,41		
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,53		
Verso ambiente (P1-B5)- 15-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,88		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,45	3,62		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
(P1-B2)- 14-WC1	1	2,7	4,07	11	308,7
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-B5)- 15-Cucina	1				

Descrizione	N°	Lung./Alte[m]	Sup. [m²]	Volume[m³]	Potenza Inv. [W]
Solaio FERRANDINA	1		1,11		
Verso ambiente (P1-B5)- 16-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,96		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	3,01	5,54		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B2)- 13-Camera	1	2,7	9,01	24,33	703,9
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,01		
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,01		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	3,45	9,31		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,5	1,3		
SE09 110X220	1	1,1	2,75		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,2			
(P1-B2)- 12-Camera	1	2,7	13,99	37,76	711,3
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		13,99		
Verso ambiente (P1-B4)- 10-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		8,57		
Verso ambiente (P1-B4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,45		
Verso ambiente (P1-B4)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,18		
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,78		
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,9	7,2		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B2)- 11-Camera	1	2,7	14	37,8	830,6
Pavimento esterno	1				

Descrizione	N°	Lung/Altf[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14		
Verso ambiente (P1-B5)- 14-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,62	6,46		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	4,34	11,73		
(P1-B2)- 10-Salone	1	2,7	39,17	105,77	2061,9
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		39,17		
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,37		
Verso ambiente (P1-B4)- 9-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,83		
Verso ambiente (P1-B4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,7		
Verso ambiente (P1-B4)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,94		
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,31		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	7,1	13,18		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,29	16,98		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,19	8,62		
(P1-B2)- 9-Cucina	1	2,7	7,02	18,95	621,3
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,02		
Verso ambiente (P1-B4)- 10-Camera	1				

Descrizione	N°	Lung/Alf[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Solaio FERRANDINA	1		5,89		
Verso ambiente (P1-B4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,13		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	4	7,3		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,75	4,74		
(P1-B1)- 8-Cucina	1	2,7	7,06	19,05	594,7
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,06		
Verso ambiente (P1-B3)- 4-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,06		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,52	3,81		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,55		
(P1-B1)- 7-WC2	1	2,7	6,37	17,21	431
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,37		
Verso ambiente (P1-B3)- 6-WC2	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,37		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,25		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
(P1-B1)- 6-WC1	1	2,7	4,07	10,99	281,1
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-B3)- 5-WC1	1				

Descrizione	N°	Lung./Alte[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,29	3,61		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B1)- 5-Corridoio	1	2,7	9,03	24,39	333,7
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,03		
Verso ambiente (P1-B3)- 8-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,03		
(P1-B1)- 4-Ripostiglio	1	2,7	2,85	7,69	101,5
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,85		
Verso ambiente (P1-B3)- 7-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,61		
Verso ambiente (P1-B3)- 8-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,24		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,31		
(P1-B1)- 3-Camera	1	2,7	14,25	38,46	766,4
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,25		
Verso ambiente (P1-B3)- 3-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,25		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,21	11,36		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,9		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B1)- 2-Camera	1	2,7	14,11	38,11	731,6
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,11		
Verso ambiente (P1-B3)- 2-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,11		

Descrizione	N°	Lung/Alte[m]	Sup.[m ²]	Volume[m ³]	Potenza Inv.[W]
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,42		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,94	10,65		
(P1-B1)- 1-Salone	1	2,7	29,51	79,67	1605,3
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,51		
Verso ambiente (P1-B3)- 1-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,51		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,43	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,4		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-A2)- 17-WC1	1	2,7	4,07	11	308,7
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-A5)- 14-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,11		
Verso ambiente (P1-A5)- 15-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,96		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	3,01	5,54		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A2)- 16-WC2	1	2,7	3,41	9,21	440,9

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,41		
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,53		
Verso ambiente (P1-A5)- 14-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,88		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,45	3,62		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
(P1-A2)- 15-Ripostiglio	1	2,7	1,62	4,37	51,9
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,62		
Verso ambiente (P1-A5)- 17-Disimpegno	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,62		
(P1-A2)- 14-Corridoio	1	2,7	6,26	16,91	200,6
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,26		
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,18		
Verso ambiente (P1-A5)- 14-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,4		
Verso ambiente (P1-A5)- 15-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,07		
Verso ambiente (P1-A5)- 17-Disimpegno	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,62		
(P1-A2)- 13-Camera	1	2,7	9,01	24,33	709,4
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,01		
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,01		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	3,45	9,31		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,5	1,3		
SE09 110x220	1	1,1	2,75		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,2			
(P1-A2)- 12-Camera	1	2,7	13,99	37,76	723,3
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1	13,99			
Verso ambiente (P1-A4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1	0,45			
Verso ambiente (P1-A4)- 10-Disimpegno	1				
Solaio FERRANDINA	1	1,18			
Verso ambiente (P1-A4)- 12-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1	8,57			
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1	3,78			
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,9	7,2		
SE05 140x130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A2)- 11-Cucina	1	2,7	7,02	18,95	624,1
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1	7,02			
Verso ambiente (P1-A4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1	1,13			
Verso ambiente (P1-A4)- 12-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1	5,89			
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	4	7,3		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,75	4,74		
(P1-A2)- 10-Salone	1	2,7	39,17	105,77	2061,9
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1	39,17			

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,37		
Verso ambiente (P1-A4)- 9-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,83		
Verso ambiente (P1-A4)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,7		
Verso ambiente (P1-A4)- 10-Disimpegno	1				
Solaio FERRANDINA	1		1,94		
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,31		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	7,1	13,18		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,29	16,98		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,19	8,62		
(P1-A2)- 9-L	1	2,7	14	37,8	830,6
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14		
Verso ambiente (P1-A5)- 16-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,62	6,46		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	4,34	11,73		
(P1-A1)- 8-Corridoio	1	2,7	9,03	24,39	333,7
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,03		
Verso ambiente (P1-A3)- 5-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,03		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
(P1-A1)- 7-Salone	1	2,7	29,51	79,67	1598,5
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,51		
Verso ambiente (P1-A3)- 8-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,51		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,43	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,4		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-A1)- 6-L	1	2,7	14,11	38,11	731,6
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,11		
Verso ambiente (P1-A3)- 7-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,11		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,42		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,94	10,65		
(P1-A1)- 5-Ripostiglio	1	2,7	2,85	7,69	101,5
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,85		
Verso ambiente (P1-A3)- 5-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,24		
Verso ambiente (P1-A3)- 6-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,61		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,31		
(P1-A1)- 4-LM	1	2,7	14,25	38,46	766,4
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,25		
Verso ambiente (P1-A3)- 4-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,25		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,21	11,36		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,9		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A1)- 3-WC1	1	2,7	4,07	10,99	281,1
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-A3)- 3-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,29	3,61		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A1)- 2-WC2	1	2,7	6,37	17,21	439,2
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,37		
Verso ambiente (P1-A3)- 2-WC2	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,37		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,25		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
(P1-A1)- 1-Cucina	1	2,7	7,06	19,05	594,7
Pavimento esterno	1				

Descrizione	N°	Lung/Alit[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,06		
Verso ambiente (P1-A3)- 1-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,06		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,52	3,81		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,55		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	18,69	50,47	
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		18,69		
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
Solaio FERRANDINA	1		18,69		
Vs. Scala	5				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	5	16,93	45,71		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	18,69	50,47	
Pavimento esterno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		18,69		
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
Solaio FERRANDINA	1		18,69		
Vs. Scala	5				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	5	16,93	45,71		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Piano Secondo	1				
(P1-A5)- 16-Camera	1	2,7	14,02	37,85	576,6
Verso ambiente (P1-A2)- 9-L	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Verso ambiente (P1-A8)- 16-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A5)- 17-Disimpegno	1	2,7	2,27	6,14	23,4
Verso ambiente (P1-A2)- 14-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,59		
Verso ambiente (P1-A2)- 15-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,68		
Verso ambiente (P1-A8)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-A5)- 15-WC1	1	2,7	3,99	10,78	192
Verso ambiente (P1-A2)- 14-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,03		
Verso ambiente (P1-A2)- 17-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,96		
Verso ambiente (P1-A8)- 15-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A5)- 14-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	401,3
Verso ambiente (P1-A2)- 14-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,4		
Verso ambiente (P1-A2)- 16-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,94		
Verso ambiente (P1-A2)- 17-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,14		
Verso ambiente (P1-A8)- 14-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup. [m ²]	Volume[m ³]	Potenza Inv. [W]
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		
(P1-A5)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	697,9
Verso ambiente (P1-A2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,92		
Verso ambiente (P1-A2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,58		
Verso ambiente (P1-A2)- 13-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,39		
Verso ambiente (P1-A2)- 14-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,4		
Verso ambiente (P1-A2)- 16-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,58		
Verso ambiente (P1-A8)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-A4)- 12-Camera	1	2,7	14,21	38,37	666,2
Verso ambiente (P1-A2)- 11-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		5,97		
Verso ambiente (P1-A2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		8,24		
Verso ambiente (P1-A7)- 11-Camera	1				

Descrizione	N°	Lung./Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Solaio FERRANDINA	1		14,21		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
(P1-A4)- 10-Disimpegno	1	2,7	2,86	7,72	55
Verso ambiente (P1-A2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,78		
Verso ambiente (P1-A2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,08		
Verso ambiente (P1-A7)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-A4)- 11-WC1	1	2,7	4,25	11,49	153,1
Verso ambiente (P1-A2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,64		
Verso ambiente (P1-A2)- 11-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,16		
Verso ambiente (P1-A2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,45		
Verso ambiente (P1-A7)- 10-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-A4)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1050,6
Verso ambiente (P1-A2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Verso ambiente (P1-A7)- 9-Salone	1				

Descrizione	N°	Lung./Alt[m]	Sup. [m²]	Volume [m³]	Potenza Inv. [W]
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-B5)- 17-Dis	1	2,7	2,27	6,14	23,4
Verso ambiente (P1-B2)- 16-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,59		
Verso ambiente (P1-B2)- 17-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,68		
Verso ambiente (P1-B8)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-B5)- 16-WC1	1	2,7	3,99	10,78	192
Verso ambiente (P1-B2)- 14-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,96		
Verso ambiente (P1-B2)- 16-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,03		
Verso ambiente (P1-B8)- 15-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B5)- 15-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	389
Verso ambiente (P1-B2)- 14-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,14		
Verso ambiente (P1-B2)- 15-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,94		
Verso ambiente (P1-B2)- 16-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,4		

Descrizione	N°	Lung./Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Verso ambiente (P1-B8)- 16-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		
(P1-B5)- 14-Camera	1	2,7	14,02	37,85	576,6
Verso ambiente (P1-B2)- 11-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		
Verso ambiente (P1-B8)- 14-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B5)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	686,4
Verso ambiente (P1-B2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,92		
Verso ambiente (P1-B2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,58		
Verso ambiente (P1-B2)- 13-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,39		
Verso ambiente (P1-B2)- 15-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,58		
Verso ambiente (P1-B2)- 16-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,4		
Verso ambiente (P1-B8)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-B4)- 12-Dis	1	2,7	2,86	7,72	55
Verso ambiente (P1-B2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,78		
Verso ambiente (P1-B2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,08		
Verso ambiente (P1-B7)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-B4)- 11-WC1	1	2,7	4,25	11,49	153,1
Verso ambiente (P1-B2)- 9-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		1,16		
Verso ambiente (P1-B2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,64		
Verso ambiente (P1-B2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,45		
Verso ambiente (P1-B7)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-B4)- 10-Camera	1	2,7	14,21	38,37	659,3
Verso ambiente (P1-B2)- 9-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		5,97		
Verso ambiente (P1-B2)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		8,24		
Verso ambiente (P1-B7)- 10-Camera	1				

Descrizione	N°	Lung./Alit[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Solaio FERRANDINA	1		14,21		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
(P1-B4)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1050,6
Verso ambiente (P1-B2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Verso ambiente (P1-B7)- 9-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-B3)- 8-Corridoio	1	2,7	9,33	25,2	137,2
Verso ambiente (P1-B1)- 4-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,24		
Verso ambiente (P1-B1)- 5-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,09		
Verso ambiente (P1-B6)- 8-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,33		
(P1-B3)- 7-Ripostiglio	1	2,7	2,53	6,83	36,3
Verso ambiente (P1-B1)- 4-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,53		
Verso ambiente (P1-B6)- 4-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,53		

Descrizione	N°	Lung./Alit[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-B3)- 6-WC2	1	2,7	6,35	17,14	292
Verso ambiente (P1-B1)- 7-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Verso ambiente (P1-B6)- 6-WC2	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,35		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-B3)- 5-WC1	1	2,7	4,07	11	193
Verso ambiente (P1-B1)- 6-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-B6)- 5-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B3)- 4-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	441,5
Verso ambiente (P1-B1)- 8-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Verso ambiente (P1-B6)- 7-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-B3)- 3-Camera	1	2,7	14,18	38,28	455,7
Verso ambiente (P1-B1)- 3-Camera	1				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-B6)- 3-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B3)- 2-Camera	1	2,7	14,18	38,28	425,7
Verso ambiente (P1-B1)- 2-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-B6)- 2-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-B3)- 1-Salone	1	2,7	29,53	79,73	963,7
Verso ambiente (P1-B1)- 1-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		
Verso ambiente (P1-B6)- 1-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-A3)- 8-Salone	1	2,7	29,53	79,73	957
Verso ambiente (P1-A1)- 7-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		
Verso ambiente (P1-A6)- 1-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-A3)- 7-Camera	1	2,7	14,18	38,28	425,7
Verso ambiente (P1-A1)- 6-L	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-A6)- 6-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-A3)- 6-Ripostiglio	1	2,7	2,53	6,83	36,3
Verso ambiente (P1-A1)- 5-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,53		
Verso ambiente (P1-A6)- 7-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,53		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-A3)- 5-Corridoio	1	2,7	9,33	25,2	137,2
Verso ambiente (P1-A1)- 5-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,24		
Verso ambiente (P1-A1)- 8-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,09		
Verso ambiente (P1-A6)- 8-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,33		
(P1-A3)- 4-Camera	1	2,7	14,18	38,28	455,7
Verso ambiente (P1-A1)- 4-LM	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-A6)- 5-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A3)- 3-WC1	1	2,7	4,07	11	193
Verso ambiente (P1-A1)- 3-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-A6)- 4-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A3)- 2-WC2	1	2,7	6,35	17,14	300,2
Verso ambiente (P1-A1)- 2-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Verso ambiente (P1-A6)- 3-WC2	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,35		
NO	6				

Descrizione	N°	Lung./Alit[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-A3)- 1-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	441,5
Verso ambiente (P1-A1)- 1-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Verso ambiente (P1-A6)- 2-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	2				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		18,84		
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Verso ambiente (P1-B2)- 10-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,9		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	2				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		18,84		
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Verso ambiente (P1-A2)- 10-Salone	1				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,9		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		
Piano Terzo	1				
(P1-A8)- 15-WC1	1	2,7	3,99	10,78	192
Verso ambiente (P1-A5)- 15-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,99		
Verso ambiente (P1-A11)- 15-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B8)- 17-Dis	1	2,7	2,27	6,14	23,4
Verso ambiente (P1-B5)- 17-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,27		
Verso ambiente (P1-B11)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-B8)- 16-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	389
Verso ambiente (P1-B5)- 15-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,48		
Verso ambiente (P1-B11)- 15-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
(P1-B8)- 15-WC1	1	2,7	3,99	10,78	192
Verso ambiente (P1-B5)- 16-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,99		
Verso ambiente (P1-B11)- 16-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B8)- 14-Camera	1	2,7	14,02	37,85	576,6
Verso ambiente (P1-B5)- 14-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		
Verso ambiente (P1-B11)- 14-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B8)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	686,4
Verso ambiente (P1-B5)- 13-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,87		
Verso ambiente (P1-B11)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup. [m²]	Volumem³	Potenza Inv. [W]
(P1-B7)- 12-Dis	1	2,7	2,86	7,72	55
Verso ambiente (P1-B4)- 12-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,86		
Verso ambiente (P1-B10)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-B7)- 11-WC1	1	2,7	4,25	11,49	153,1
Verso ambiente (P1-B4)- 11-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,25		
Verso ambiente (P1-B10)- 11-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-B7)- 10-Camera	1	2,7	14,21	38,37	659,3
Verso ambiente (P1-B4)- 10-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,21		
Verso ambiente (P1-B10)- 10-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,21		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
(P1-B7)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1050,6
Verso ambiente (P1-B4)- 9-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Verso ambiente (P1-B10)- 9-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				

Descrizione	N°	Lung/Alit[m]	Sup.[m ²]	Volume[m ³]	Potenza Inv.[W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-B6)- 8-Corridoio	1	2,7	9,33	25,2	96,1
Verso ambiente (P1-B3)- 8-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,33		
Verso ambiente (P1-B9)- 5-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,11		
Verso ambiente (P1-B9)- 6-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		0,22		
(P1-B6)- 7-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	441,5
Verso ambiente (P1-B3)- 4-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Verso ambiente (P1-B9)- 4-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-B6)- 6-WC2	1	2,7	6,35	17,14	292
Verso ambiente (P1-B3)- 6-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Verso ambiente (P1-B9)- 8-WC2	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,35		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-B6)- 5-WC1	1	2,7	4,07	11	193
Verso ambiente (P1-B3)- 5-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-B9)- 7-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)- Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B6)- 4-Ripostiglio	1	2,7	2,53	6,83	36,3
Verso ambiente (P1-B3)- 7-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,53		
Verso ambiente (P1-B9)- 6-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,53		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-B6)- 3-Camera	1	2,7	14,18	38,28	455,7
Verso ambiente (P1-B3)- 3-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-B9)- 3-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)- Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B6)- 2-Camera	1	2,7	14,18	38,28	425,7
Verso ambiente (P1-B3)- 2-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-B9)- 2-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				

Descrizione	N°	Lung./Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-B6)- 1-Salone	1	2,7	29,53	79,73	963,7
Verso ambiente (P1-B3)- 1-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		
Verso ambiente (P1-B9)- 1-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-A8)- 17-Dis	1	2,7	2,27	6,14	23,4
Verso ambiente (P1-A5)- 17-Disimpegno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,27		
Verso ambiente (P1-A11)- 17-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-A8)- 16-Camera	1	2,7	14,02	37,85	576,6
Verso ambiente (P1-A5)- 16-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		
Verso ambiente (P1-A11)- 16-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				

Descrizione	N°	Lung./Alit[m]	Sup. [m²]	Volume[m³]	Potenza Inv. [W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A8)- 14-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	401,3
Verso ambiente (P1-A5)- 14-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,48		
Verso ambiente (P1-A11)- 14-Cucina	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		
(P1-A8)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	697,9
Verso ambiente (P1-A5)- 13-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,87		
Verso ambiente (P1-A11)- 13-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-A7)- 12-Dis	1	2,7	2,86	7,72	55
Verso ambiente (P1-A4)- 10-Disimpegno	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,86		
Verso ambiente (P1-A10)- 12-Dis	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m ²]	Volume[m ³]	Potenza Inv.[W]
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-A7)- 11-Camera	1	2,7	14,21	38,37	666,2
Verso ambiente (P1-A4)- 12-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,21		
Verso ambiente (P1-A10)- 11-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,21		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
(P1-A7)- 10-WC1	1	2,7	4,25	11,49	153,1
Verso ambiente (P1-A4)- 11-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,25		
Verso ambiente (P1-A10)- 10-WC1	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-A7)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1050,6
Verso ambiente (P1-A4)- 9-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Verso ambiente (P1-A10)- 9-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-A6)- 8-Corridoio	1	2,7	9,33	25,2	96,1
Verso ambiente (P1-A3)- 5-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,33		
Verso ambiente (P1-A9)- 8-Corridoio	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,33		
(P1-A6)- 7-Ripostiglio	1	2,7	2,53	6,83	36,3
Verso ambiente (P1-A3)- 6-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,53		
Verso ambiente (P1-A9)- 7-Ripostiglio	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,53		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-A6)- 6-Camera	1	2,7	14,18	38,28	425,7
Verso ambiente (P1-A3)- 7-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-A9)- 6-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-A6)- 5-Camera	1	2,7	14,18	38,28	455,7
Verso ambiente (P1-A3)- 4-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Verso ambiente (P1-A9)- 5-Camera	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A6)- 4-WC1	1	2,7	4,07	11	193
Verso ambiente (P1-A3)- 3-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Verso ambiente (P1-A9)- 4-WC1	1				
Solaiο FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A6)- 3-WC2	1	2,7	6,35	17,14	300,2
Verso ambiente (P1-A3)- 2-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Verso ambiente (P1-A9)- 3-WC2	1				
Solaiο FERRANDINA	1		6,35		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-A6)- 2-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	441,5
Verso ambiente (P1-A3)- 1-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Verso ambiente (P1-A9)- 2-Cucina	1				
Solaiο FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-A6)- 1-Salone	1	2,7	29,53	79,73	957
Verso ambiente (P1-A3)- 8-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		

Descrizione	N°	Lung./Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Verso ambiente (P1-A9)- 1-Salone	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	2				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,74		
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	2				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,74		
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				

Descrizione	N°	Lung/Altm	Sup. [m²]	Volume [m³]	Potenza Inv. [W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		
Piano Quarto	1				
(P1-B11)- 17-Dis	1	2,7	2,27	6,14	43,5
Verso ambiente (P1-B8)- 17-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,27		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-B11)- 16-WC1	1	2,7	3,99	10,78	227,2
Verso ambiente (P1-B8)- 15-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,99		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B11)- 15-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	428,6
Verso ambiente (P1-B8)- 16-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,48		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		
(P1-B11)- 14-Camera	1	2,7	14,02	37,85	700,4
Verso ambiente (P1-B8)- 14-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B11)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	879,5
Verso ambiente (P1-B8)- 13-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,87		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-B10)- 12-Dis	1	2,7	2,86	7,72	80,2
Verso ambiente (P1-B7)- 12-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,86		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-B10)- 11-WC1	1	2,7	4,25	11,49	190,6
Verso ambiente (P1-B7)- 11-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,25		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-B10)- 10-Camera	1	2,7	14,21	38,37	784,9
Verso ambiente (P1-B7)- 10-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,21		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,21		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
(P1-B10)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1281,4
Verso ambiente (P1-B7)- 9-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-B9)- 8-WC2	1	2,7	6,35	17,14	348,1
Verso ambiente (P1-B6)- 6-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,35		
SE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-B9)- 7-WC1	1	2,7	4,07	11	229
Verso ambiente (P1-B6)- 5-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-B9)- 6-Ripostiglio	1	2,7	2,83	7,64	64,4
Verso ambiente (P1-B6)- 4-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,61		
Verso ambiente (P1-B6)- 8-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		0,22		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,83		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-B9)- 5-Corridoio	1	2,7	9,03	24,39	172,8
Verso ambiente (P1-B6)- 8-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,03		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		9,03		
(P1-B9)- 4-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	503,9
Verso ambiente (P1-B6)- 7-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-B9)- 3-Camera	1	2,7	14,18	38,28	581
Verso ambiente (P1-B6)- 3-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-B9)- 2-Camera	1	2,7	14,18	38,28	550,9
Verso ambiente (P1-B6)- 2-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-B9)- 1-Salone	1	2,7	29,53	79,73	1224,6
Verso ambiente (P1-B6)- 1-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NO	7				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-A11)- 17-Dis	1	2,7	2,27	6,14	43,5
Verso ambiente (P1-A8)- 17-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,27		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,27		
(P1-A11)- 16-Camera	1	2,7	14,02	37,85	700,4
Verso ambiente (P1-A8)- 16-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,02		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,02		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	6,4	17,28		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,63	6,47		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A11)- 15-WC1	1	2,7	3,99	10,78	227,2
Verso ambiente (P1-A8)- 15-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		3,99		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		3,99		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,62		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A11)- 14-Cucina	1	2,7	4,48	12,09	440,9
Verso ambiente (P1-A8)- 14-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,48		

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,48		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,35	3,35		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,9	5,14		
(P1-A11)- 13-Salone	1	2,7	21,87	59,04	891,1
Verso ambiente (P1-A8)- 13-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,87		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,87		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,28	19,67		
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,45	3,91		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,6	4,32		
NO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,25	10,45		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
(P1-A10)- 12-Dis	1	2,7	2,86	7,72	80,2
Verso ambiente (P1-A7)- 12-Dis	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,86		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,86		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	1,68	4,55		
(P1-A10)- 11-Camera	1	2,7	14,21	38,37	791,8
Verso ambiente (P1-A7)- 11-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,21		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,21		

Descrizione	N°	Lung./Alit[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[kW]
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	3,31	5,43		
SE02 140x220	1	1,4	3,5		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,8			
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,31	8,93		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	4,3	11,6		
(P1-A10)- 10-WC1	1	2,7	4,25	11,49	190,6
Verso ambiente (P1-A7)- 10-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1				
Vs. sottotetto	1		4,25		
Solaio FERRANDINA	1		4,25		
SO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,69	4,04		
SE10 30X130	1	0,3	0,48		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	3,8			
(P1-A10)- 9-Salone	1	2,7	26,13	70,55	1281,4
Verso ambiente (P1-A7)- 9-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		26,13		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		26,13		
SO	11				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	5	6	10,2		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	4	14,8			
SE03 120X220	1	1,2	3		
Vs. Alloggio conf.	4				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	4	7,33	19,8		
Vs. Scala	2				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	2	4,61	12,45		
(P1-A9)- 8-Corridoio	1	2,7	9,33	25,2	178,5
Verso ambiente (P1-A6)- 8-Corridoio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		9,33		
Vs. sottotetto	1				

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
Solaio FERRANDINA	1		9,33		
(P1-A9)- 7-Ripostiglio	1	2,7	2,53	6,83	58,7
Verso ambiente (P1-A6)- 7-Ripostiglio	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		2,53		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		2,53		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	1,6	4,32		
(P1-A9)- 6-Camera	1	2,7	14,18	38,28	550,9
Verso ambiente (P1-A6)- 6-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,98	7,43		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	3,96	10,69		
(P1-A9)- 5-Camera	1	2,7	14,18	38,28	581
Verso ambiente (P1-A6)- 5-Camera	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		14,18		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		14,18		
Vs. Alloggio conf.	1				
DOPPIA PARETE INTERNA 83 CM FERRANDINA	1	4,19	11,32		
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	4,78	6,89		
SE05 140X130	1	1,4	2,24		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6			
(P1-A9)- 4-WC1	1	2,7	4,07	11	229
Verso ambiente (P1-A6)- 4-WC1	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		4,07		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		4,07		

Descrizione	N°	Lung./Alte[m]	Sup.[m²]	Volumel[m³]	Potenza Inv.[W]
NE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,3	3,63		
SE06 60X130	1	0,6	0,96		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,4			
(P1-A9)- 3-WC2	1	2,7	6,35	17,14	356,3
Verso ambiente (P1-A6)- 3-WC2	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		6,35		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		6,35		
NO	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	1,3	1,65		
SE08 80X220	1	0,75	1,86		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	6,49			
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,2	3,24		
(P1-A9)- 2-Cucina	1	2,7	7,07	19,09	503,9
Verso ambiente (P1-A6)- 2-Cucina	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		7,07		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		7,07		
NE	6				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	3	2,53	3,82		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,8	7,56		
(P1-A9)- 1-Salone	1	2,7	29,53	79,73	1217,8
Verso ambiente (P1-A6)- 1-Salone	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		29,53		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		29,53		
SO	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	5,42	11,65		
SE03 120X220	1	1,2	3		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	7,4			

Descrizione	N°	Lung/Alt[m]	Sup.[m²]	Volume[m³]	Potenza Inv.[W]
SE	7				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	4	2,27	2,39		
SE04 87X130	1	0,87	1,39		
W05 - Serramento (filo esterno)-Parete esterna (isol. intermedio continuo)	2	4,94			
Vs. Scala	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,85	10,39		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	3,3	8,92		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,74		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
NO	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		
(P1-U1)- 10-Vano Scala	1	2,7	21,74	58,69	
Verso ambiente (P1-U1)- 10-Vano Scala	1				
PAVIMENTO FERRANDINA	1		21,74		
Vs. sottotetto	1				
Solaio FERRANDINA	1		21,74		
Vs. Scala	7				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	7	19,21	51,86		
SE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	1,3	3,51		
NE	1				
PARETE ESTERNA FERRANDINA	1	2,35	6,35		
Vs. Alloggio conf.	1				
PARETE INTERNA 20 CM SEPARAZIONE ALLOGGI FERRANDINA	1	2,28	6,15		